
Théophile VEILLON N° de candidat : 41729

Comment protéger un skieur hors piste?

Le besoin:

un moyen efficace autonome de prévenir les secours en cas d'accident d'avalanche.




Probabilité de personnes totalement ensevelies ayant survécu

source : SLF


La solution proposée :

Système:

- micro
- balise
- débitmètre




Captation et traitement du son émis par une avalanche



Sonogramme d'une avalanche déclenché artificiellement Source : IAV

Filtrage de l'onde sonore



système de captation de l'onde sonore émise par l'avalanche


Numérisation de l'onde sonore

$$f_e = 200 \text{ MHz}$$

$$f_e > 2f_{max}$$
 avec $f_{max} = 100$ Hz

En pratique, le CAN LTC 2058 réalise cette opération parfaitement.


Modélisation:





filtre anti-repliement / modélisation d'une mousse acoustique

La fréquence de coupure de ce filtre est $f_c = 1/2\pi RC$

Pour avoir une fréquence de coupure autour de 200 Hz, on peut prendre R=1k Ω et C = 80 μ F.







Algorithme des k plus proches voisins

Algorithme décisionnel :


Entrée : spectre d'une onde quelconque

Sortie : un booléen


Question : est ce que le spectre donnée en entrée correspond à un spectre

d'avalanche?

Choix de la distance



signal d'avalanche via gnuplot



Piste d'amélioration

- les arbres D-dimensionnelles
- augmenter la base de données

ANNEXE

- Poursuite avec le principe de calcul liée au glissement de terrain
- code

Détection d'un glissement de terrain

Pour des température entre -11°C et -1°C,

$$h^4=rac{3cr^2\eta^2v^2}{2L
ho}$$

h = épaisseur de film d'eau

c = 3.05 MPa le prapport surface de contact/charge

r = 0.001 m le rayon de contact


η = 10 Pa.s la viscosité dynamique de l'eau


v = 16 m/s La vitesse moyenne du skieur

L = 334 J/g la chaleur latente de fusion de la neige

 ρ = 100 Kg/m³ la masse volumique de la neige poudreuse

$$\implies$$
 h = 0.004 m soit h = 0.4 cm





comment fonctionne un débitmètre linéaire

La mesure se fonde sur la loi de Lenz-Faraday. Pour une surface Σ de contour L, un champ constant B perpendiculaire à l'écoulement de l'eau, elle s'énonce :

$$e=\,L\,ec{v}.\,ec{B}$$

Preuve:

Loi de Lenz-Faraday:

or,

$$e\,=\,-rac{d}{dt}\Phi$$


$$\Phi \, = \, \iint_{\Sigma} \, ec{B}. \, ec{dS} \, .$$

D'après la règle d'intégration de Leibniz dans un espace à trois dimension dépendant du temps,


$$\frac{d}{dt}\iint_{\Sigma}\vec{B}.\,\vec{dS}=\iint_{\Sigma}\frac{\partial}{\partial t}\vec{B}.\,\vec{dS}-\oint_{\partial\Sigma}\vec{v}\times\vec{B}.\,\vec{dl}$$
 or, le champ B est indépendant du temps donc,

Ainsi, on obtient,
$$e=\oint_{\partial\Sigma} ec{v}.\,ec{B}.\,ec{dl}$$

$$e = LvB$$



Graphe du champ magnétique créé par une bobine de Helmholtz Source : wikipédia



Choix de B

La conductivité d'une eau minérale, comme c'est le cas ici est environ

$$\sigma$$
 = 2378 µS.cm⁻¹

or,

$$\sigma = rac{IL}{eA}$$

avec A la section de contacte entre l'électrode et l'eau.

On a établi qu'il y a 0.4cm d'eau et une électrode fait environ 0.5 cm de large donc A = 0.2cm²

On peut raisonnablement prendre L = 6 cm et I = 10^{-3} A

$$B = \frac{I}{v\sigma A}$$

Il nous faut donc une bobine de Helmholtz de 1.3x10⁻³ Tesla

Définition

```
struct point_s
 2 {
       double val;
       double tmp;
 5 };
 6 typedef struct point_s point;
 8 struct donnees_s
 9 {
       double amp;
       double freq;
12 };
13 typedef struct donnees_s donnees;
15 struct signal_s
16 {
       point* amplitude;
       int n;
19 };
20 typedef struct signal_s signal;
```

csv -> signal

```
cxamplejs

/* csv_to_signal lit un signal du format CSV et le transforme en un
signal du type enregistrement "signal" */
signal csv_to_signal (const char* fichier)
{
   FILE* fptr = fopen(fichier, "r");
   int n = nb_ligne(fichier);
   point* amplitude = malloc(n*sizeof(point));

// sauter la description du csv (aller ligne 19)
int nligne = 0;
int c;
while (nligne < 18) {
   if(c=fgetc(fptr) = '\n') {
        nligne += 1;
   }
}</pre>
```

```
// lecture des valeur
// leat tmp, val;
char chaine[10000];
for (int i = 0; i<n && chaine ≠ NULL; i+=1) {
    fscanf(fptr, ",,%f, %f,", &tmp, &val);
    amplitude[i].val = val;
    amplitude[i].tmp = tmp;
    fgets(chaine, 10000, fptr);
    //printf("lecture de la ligne %d : tmp = %f val = %f\n", i, tmp, val);
}

// on ferme le fichier
fflush(fptr);
fclose(fptr);
signal y = {.amplitude = amplitude, .n=n-18 };
return y;
</pre>
```

Traitement du signal

```
2 double* traite_signal (signal* s, int k)
      double amplitude, periode, frequence, delta_t;
      double moy_signal = 0, moy_amplitude = 0;
      int n = (*s).n;
      int conteur k = 0:
      int n_moy_pos = 0, n_moy_neg = 0;
      for (int i=0 ; i<n ; i+=1){
          double yi = (*s).amplitude[i].val;
          moy_signal += yi;
          tmp[conteur_k] = yi;
          conteur_k = (conteur_k + 1) %k;
          double max_i = 0, min_i = 0;
              if (tmp[i] > max_i) max_i = tmp[i];
              if (min_i > tmp[i]) min_i = tmp[i];
          if ((*s).amplitude[i-1].val < yi && (*s).amplitude[i+1].val < yi && yi \geqslant max_i )
              moy_amp_pos += val_abs(yi);
              n_moy_pos += 1;
          if (\forall i < (*s).amplitude[i-1].val \&\& \forall i < (*s).amplitude[i+1].val \&\& \forall i \leq min_i)
              moy_amp_neg += val_abs(yi);
              n_moy_neg += 1;
      moy_amp_neg = moy_amp_neg/n_moy_neg;
      moy_amp_pos = moy_amp_pos/n_moy_pos;
      moy_amplitude = (moy_amp_pos + moy_amp_neg)/2;
      amplitude = moy_amplitude - moy_signal;
      delta_t = (*s).amplitude[n].tmp - (*s).amplitude[0].tmp;
      frequence = periode;
      double* donnees = malloc(2*sizeof (double));
      donnees[0] = amplitude;
      donnees[1] = frequence;
```

k_nn

```
bool k_nn (signal* s, const char* fichier)
2 {
      double* donnees_s = traite_signal(s, 1);
      // lecture de la base de données
      int n_d = 7;
      donnees* donnees_aval = malloc(n_d+1*sizeof(donnees));
      FILE* fptr = fopen(fichier, "r");
      donnees_aval[0].amp = donnees_s[0];
      donnees_aval[0].freq = donnees_s[1];
      for (int i=1; i<n_d+1; i+=1) fscanf(fptr, "%lf %lf", &donnees_aval[i].amp, &donnees_aval[i].freq);</pre>
```

double barycentre_amp = 0, barycentre_freq = 0; for (int i=1; i<n_d+1; i+=1) { barycentre_amp = barycentre_amp + donnees_aval[i].amp; barycentre_freq = barycentre_freq + donnees_aval[i].freq; barycentre_amp = barycentre_amp/n_d; barycentre_freq = barycentre_freq/n_d; donnees bar = {.amp = barycentre_amp, .freq = barycentre_freq}; // si la distance du signal s au barycentre est "courte" alors on peut conclure que c'est celui d'une if (dist(donnees_aval[0], bar) < 155) {</pre> // on ferme le fichier et free free(donnees_aval); return true; } else { // on ferme le fichier et free free(donnees_aval); return false; } 22 }